

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 1119—78

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

1979

gost.e-ecolog.ru

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1978 г. № 3090 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1119—78 «Выключатели автоматические низковольтные. Монтажные размеры» введен в действие в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству **01.01.1980 г.**

в народном хозяйстве СССР **01.01.1980 г.**

Сдано в наб 10 11 78 Подп в печ 25 12 78 0 25 п л 0 14 уч изд л Тир 8500 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов Москва Д 557 Новопресненский пер , 3
Тип «Московский печатник» Москва Лялин пер 6 Зак 1519

УДК 621.316.5

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 1119—78
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Монтажные размеры	Группа Е71

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на автоматические выключатели общего назначения в пластмассовых корпусах на номинальное напряжение до 1000 В переменного и до 1200 В постоянного тока и номинальные токи от 10 до 1600 А и устанавливает требования к размерам автоматических выключателей, являющимся наиболее определяющими при монтаже в комплектных устройствах.

Обозначение размеров автоматических выключателей и их ориентация в трехмерной системе координат устанавливаются по СТ СЭВ 1121—78.

В зависимости от наиболее распространенного способа ориентации выключателя конкретной серии при его монтаже в комплектном устройстве размеры a_1 и (или) b_1 должны выбираться из следующего ряда:

0; 2,5; 5; 7,5; **10**; **12,5**; **15**; 17,5; **20**; 22,5; **25**; 27,5; **30**; 32,5; 35; **37,5**; **40**; 45; **50**; 55; 60; 62,5; **75**; 80; 87,5; **100**; 112,5; **125**; 137,5; **150**; 162,5; **175**; 187,5; **200**; 212,5; **225**; 237,5; **250**; 262,5; **275**; 287,5; **300**; 312,5; **325**; 337,5; **350**; 362,5; **375**; 387,5; **400**; 412,5; **425**; 437,5; **450**; 462,5; **475**; 487,5; **500**; 525; **550**; 575; **600**; 625; **650**; 675; **700**; 725; **750**; 775; **800**; 825; **850**; 875; **900**; 925; **950**; 975; **1000** мм.

Примечание. Размеры, набранные полужирным шрифтом, являются предпочтительными

Конец

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации
София, июнь 1978 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — представитель СССР в Совете Международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро».
2. Тема 33.400.03—76.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 43-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ВНР	Июль 1981 г.	Июль 1981 г.
ГДР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР	—	—
СРР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
СССР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
ЧССР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.

5. Срок первой проверки — 1983 г., периодичность проверки — 5 лет.
6. Использованный документ: Документ МЭК 17В (Секретариат) 133, июнь 1974 г.

gost.e-ecolog.ru