

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 1118—78

КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

1979

gost.e-ecolog.ru

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1978 г. № 3090 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1118—78 «Контакторы электромагнитные низковольтные. Монтажные размеры «введен в действие в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству	**с 01.01.1980 г.**
в народном хозяйстве СССР	**с 01.01.1980 г.**

Сдано в наб 10.11.78 Подп в печ 20.12.78 0,25 п л 0,14 уч-изд л. Тир 12500 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 1517

УДК 621.316.53

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 1118—78
	КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Монтажные размеры	Группа Е71

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электромагнитные контакторы общего назначения на номинальное напряжение до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока, и устанавливает требования к размерам электромагнитных контакторов, являющихся наиболее определяющими при монтаже в комплектных устройствах.

Обозначение размеров электромагнитных контакторов и их ориентация в трехмерной системе координат устанавливаются по СТ СЭВ 1121—78.

1. Размер b_1 должен выбираться из следующего ряда: 0; 2,5; 5; 7,5; **10**; **12,5**; **15**; 17,5; **20**; 22,5; **25**; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 45; **50**; 55; 60; 62,5; **75**; 80; 87,5; **100**; 112,5; **125**; 137,5; **150**; 162,5; **175**; 187,5; **200**; 212,5; **225**, 237,5; **250**; 275; **300**; 325; **350**; 375; **400**; 425; **450**; 475; **500**; 525; **550**; 575; **600**; 625; **650**; 675; **700**; 725; **750**; 775; **800**; 825; **850**; 875; 900; 925; **950**; 975; **1000** мм.

Примечание. Размеры, набранные полужирным шрифтом, являются предпочтительными.

2. Размер a_1 рекомендуется выбирать из ряда, приведенного в п. 1.

Конец

Утвержден Постоянной Комиссией СЭВ по стандартизации
София, июнь 1978 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — представитель СССР в Совете Международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро».
2. Тема 33.400.02—76.
3 Стандарт СЭВ утвержден на 43-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ВНР	Июль 1981 г.	Июль 1981 г. .
ГДР	Январь 1980 г	Январь 1980 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР	—	—
СРР	Январь 1980 г.	
СССР	Январь 1980 г.	Январь 1980 г.
ЧССР	Январь 1981 г.	Январь 1980 г.

5. Срок первой проверки — 1983 г, периодичность проверки — 5 лет.
6. Использованные документы: Документ МЭК 17В (Секретариат) 133, июнь 1974 г.

gost.e-ecolog.ru