МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

ВНПБ 2.02/МПС-02

gost.e-ecolog.ru

Москва
2002

УДК [629.4.047]

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Управление ведомственной охраны МПС России (ЦУО МПС России).

Государственный институт технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта (Гипротранстэи МПС России).

Настоящие Ведомственные нормы пожарной безопасности (ВНПБ) разработаны в соответствии с требованиями НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденными приказом ГУПС МВД России от 22 марта 1999 года № 20 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом ГУГПС МВД России от 01.08.01 № 56 (НПБ 110-99*) и на основе обобщения результатов теоретических исследований, выполненных в Гипротранстэи МПС России.

В разработке ВНПБ принимали участие:
В.П. Аксютин, К.Н. Степанов, Ю.П. Никифоренок, А.П. Дегтярев (ЦУО);
А.Н. Зыбкин, А.Ф. Гришин (Гипротранстэи).

Настоящие ВНПБ согласованы с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России (письмо от 30.07.02г. № 248)

Ответственный исполнитель – А.Ф. Гришин

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

11 сентября 2002 г. г. Москва № К-830у

О ведомственных нормах пожарной безопасности
(ВНПБ 2.02/МПС-02)

В целях выполнения требований НПБ 110-99:

1. Утвердить ВНПБ 2.02/МПС-02 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», согласованный с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России (письмо от 30.07.02 г. № 248).

2. Ввести в действие ВНПБ 2.02/МПС-02 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» с 01 января 2003 г.

3. С введением в действие указанного Перечня признается не действующим в системе МПС России Перечень, объявленный указанием от 16 августа 1995 г. № Г-663у.

Заместитель Министра М.П. Акулов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования (далее именуемый Перечень), подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, распространяется на объекты МПС России на всех этапах их создания и эксплуатации.

1.2. Перечень разработан в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования «Определение категорий помещений и зданий предприятий и объектов железнодорожного транспорта по взрывопожарной и пожарной опасности» ВНТП 05-97, утвержденными указанием МПС России от 19.03.97. № Г-348у, НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденными приказом ГУПС МВД России от 22. 03. 99 г. № 20 с изменением № 1, утвержденым приказом ГУГПС МВД России от 01.08.01 г. № 56 (НПБ 110-99).

1.3. В Перечень включены здания и помещения объектов МПС, обеспечивающих бесперебойную работу железнодорожного транспорта, а также здания и помещения с массовым пребыванием пассажиров и хранением перевозимых грузов.

1.4. Объекты МПС, не включенные в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, а также действующих норм пожарной безопасности, утвержденных ГУГПС МВД России.

1.5. Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) и автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) должны проектироваться в соответствии с НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утвержденными приказом ГУГПС МВД России от 04.06.01 № 31 и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

1.6. АУПТ, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяются организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

1.7. Все устанавливаемые АУПТ и АУПС должны иметь общероссийские сертификаты соответствия на пожарную и гигиеническую безопасность. Проектная документация на АУПТ, внедряемая на подвижном составе железнодорожного транспорта и на стационарных объектах, общей сметной стоимостью проекта свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда, должна пройти предварительное согласование с Управлением ведомственной охраны МПС России и Департаментом здравоохранения МПС России.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

Наименование объектов, цехов, отделений, участков	Вещества и материалы, входящие в состав пожарной нагрузки помещения	Категория помещения по ВНТП 05-97	Класс пожара по ГОСТ 26331-87	Зона класса помещения по ПУЭ	Нормативный показатель	
					АУПТ	АУПС
1	2	3	4	5	6	7
1. Цехи, отделения и участки общие для заводов по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава						
1.1. Закрытые склады по хранению ЛВЖ, ГЖ и лакокрасочных материалов	ЛВЖ	А, Б	В	В-Ia	Независимо от площади	
1.2. Окрасочные отделения и окрасочно-сушильные участки в различных цехах						
1.2.1. Отделение окраски и сушки	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
1.2.2. Краскоприготовительный участок	ЛВЖ, ГЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
1.2.3 Отделение газоочистки воздуха, поступающего из оборудования окраски, сушки и пропитки изделий	ЛВЖ, ГЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.4. Участок снятия краски, обезжиривания и грунтовки	ЛВЖ, ГЖ	В1	В	В-Iг	300м^2 иболее	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.2.5. Кладовая лакокрасочных материалов	ЛВЖ	А	В	В-Iа	Независимо от площади	
1.3. Электромашинные, аппаратные цехи (отделения) и цехи по ремонту электрооборудования						
1.3.1. Сушильно-пропиточное отделение (участок)	ЛВЖ, ТГМ	А	В	В-Iа	Независимо от площади	
1.3.2. Участок лакоприготовления	ЛВЖ	А	В, Е	В-Iа	Независимо от площади	
1.3.3. Вакуум-насосная	ЛВЖ	В4	В, Е	В-Iа	Независимо от площади	
1.3.4. Разборочно-дефектоскопное отделение	ГЖ	В1	В	В-Iа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.3.5. Катушечно-секционное отделение	ТГМ	В1	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.3.6. Отделение ремонта, сборки и испытания электрооборудования	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.3.7. Отделение ремонта, сборки и испытания электрических машин	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.3.8. Участок твердой изоляции, изолировки стержней и шпилек	ТГМ	В1	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2

1	2	3	4	5	6	7
1.3.9. Отделение ремонта, сборки и испытания аппаратов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.4. Деревообрабатывающий цех с ремонтно-строительным участком						
1.4.1. Лесосушилка	ТГМ	В1	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
1.4.2. Станочное отделение со складом готовой продукции	ТГМ	В1	А, Е	П-II	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.4.3. Клееприготовительное отделение	ЛВЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	
1.4.4. Отделение антисептирования и окраски	ГЖ	В2-В3	В	В-Ia	Независимо от площади	
1.5. Тележечный и колесный цехи						
1.5.1. Кладовая вспомогательных материалов	ТГМ	В1-В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
1.5.2. Участок ремонта гасителей колебаний, испытания металлических кожухов на герметичность и ремонта зубчатой передачи	ГЖ	В3-В4	В	В-Ia	Независимо от площади	
1.5.3. Участок разборки, ремонта и испытания узлов и деталей тележек	ТГМ	В1	В, Е	В-Ia	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.5.4. Участок ремонта и комплектации подшипников	ТГМ	В1	В	В-Ia	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.5.5. Участок приклеивания прокладок к скользунам и вкладышам гасителей колебаний	ЛВЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
1.5.6. Отделения и участки ремонта колесных пар:						
демонтажно-моечное	ТГМ	В3-В4	В	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
распрессовки	ТГМ	В3-В4	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
запрессовки и ремонта буксовых узлов с роликовыми подшипниками	ТГМ	В2-В3	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
обработки осей цельнокатаных колес	ТГМ	В3-В4	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок колесно-токарных станков	ТГМ	В2-В3	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
окрасочно-сушильное	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
1.5.7. Автоконтрольный пункт	ТГМ	В3-В4	А, Е	II-IIa	200м^2 и более	До 200м^2
1.6. Механический, ремонтно-механический и инструментальный цехи						
1.6.1. Механическое отделение	ГЖ	В2-В3	В	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
1.6.2. Ремонтно-механический цех	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
1.6.3. Инструментальный цех:						
отделение механической обработки	ГЖ	В2	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение координатно-расточных станков	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок промывки в спирте и сборки в приспособлениях	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
1.6.4. Участки, расположенные в отдельных помещениях:						
подготовки подшипников, расконсервации деталей в органических растворителях	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
подготовки поверхностей деталей и узлов перед консервацией	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
экспресс-лаборатория	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
участок мойки тары	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
1.7. Кузнечный цех						
1.7.1.Кузнечно-прессовое отделение	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
1.7.2. Отделение ремонта рессор и пружин, участок закалки в масляных ваннах	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
1.8. Термическое отделение:						
участок закалки в масляных ваннах	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
маслоохладительный участок	ГЖ	В1-В2	В	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
1.9. Энергоремонтный цех:						
ремонтное отделение	ГЖ	В2-В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
1.10. Отделение переработки металлических отходов	ГЖ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
1.11. Литейный цех:						
отделение изготовления выплавляемых моделей	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
склад модельного состава и других металлов для литья по выплавляемым моделям	ЛВЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
участок механической обработки деревянных моделей, сборочный участок	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
смесеприготовительное отделение с применением плакированных смесей	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
помещение расходных баков	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
помещение гидроагрегатов	ГЖ	В2	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
технический этаж с разводкой маслопроводов	ГЖ	В3-В4	В, Е	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
помещение гидроагрегатов кокильных линий	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
помещение внутрицехового хранения индустриального масла	ГЖ	В2	В	В-Ia	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок литья под давлением, работающий с применением минеральных масел	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
участок хранения гранулированного угля	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
участок хранения кокса	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
помещение текущего хранения смол	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2

1	2	3	4	5	6	7
склад металлического магния	ТГМ	В2	Д		200м^2 и более	До 200м^2
помещение для хранения текущего запаса металлического магния	ТГМ	В2-В4	Д		200м^2 и более	До 200м^2
1.12. Заводские склады:						
главный материальный склад, стеллажное хранение с высотой механизированных стеллажей 10.64 м	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
отапливаемый склад материалов II группы	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
центральный инструментальный склад	ТГМ	В1-В3	А	П-IIа	Независимо от площади	
2. Заводы по ремонту подвижного состава						
2.1. Заводы по ремонту пассажирских вагонов						
2.1.1. Цех разборки вагонов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
2.1.2. Ремонтно-комплектовочный цех:						
обойный участок	ТГМ	В1-В2	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
кладовая обойных материалов	ТГМ	В1-В2	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
участок изоляции	ТГМ	В3-В4	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
отделение ремонта узлов и деталей	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
автотормозное отделение	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
кладовая изоляции	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2

1	2	3	4	5	6	7
2.1.3. Вагоносборочный цех:						
ремонтно-сборочное отделение, пролет трансбордерной тележки	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2			1000м^2 и более	До 1000м^2
испытательная станция	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2			1000м^2 и более	До 1000м^2
2.1.4. Электровагонный цех:						
холодильное отделение	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
2.2. Заводы по ремонту рефрижераторных вагонов						
2.2.1. Цех разборки вагонов:						
отделение обмывки и разборки вагонов, пролет трансбордерной тележки	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
2.2.2. Цех подготовки вагонов:						
участок ремонта кузовов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок дробеструйной очистки	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок настила деревянных полов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок наклейки резиновых полов	ГЖ	В2-В3	В	В-Ia	Независимо от площади	
помещение раскроя резины	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
отделение грунтовки и окраски	ГЖ	В1-В2	В	В-Ia	Независимо от площади	
участок приготовления и хранения герметика и резинового клея	ЛВЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
2.2.3. Вагоносборочный цех:						
отделение ремонта и сборки вагонов	ТГМ	В1-В2	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
отделение комплексных испытаний	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
2.2.4. Отделение разэкипирования и экипирования секций РПС	ГЖ	В1	В	В-Iа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
2.2.5. Ремонтно-комплектовочный цех:						
обойный участок	ТГМ	В1-В2	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
кладовая обойных материалов	ТГМ	В1-В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
участок изоляции	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
столярно-комплектовочное отделение	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
клаловая изоляционных материалов	ТГМ	В1-В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
2.2.6. Цех ремонта холодильного оборудования:						
участок окраски и сушки агрегатов	ЛВЖ	А	В, Е	В-Iа	Независимо от площади	
участок ремонта, сборки, испытания холодильного оборудования	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
2.2.7. Дизельный цех:						
отделение ремонта топливной аппаратуры	ГЖ	Б	В	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2
испытательная станция дизелей	ГЖ	Б	В	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2
отделение ремонта, разборки и сборки узлов и деталей дизеля	ГЖ	В2-В3	В	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2

1	2	3	4	5	6	7
кладовая материалов	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
комплектовочная кладовая	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
окрасочный участок	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
2.3. Заводы по ремонту вагонов дизель-поездов						
2.3.1. Разборочный цех:						
отделение разборки	ТГМ	В1	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2			1000м^2 и более	До 1000м^2
участок дробеструйной очистки	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
2.3.2. Цех ремонта секций:						
ремонтно-сборочное отделение, пролет трансбордерной тележки	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
2.4. Заводы по ремонту грузовых вагонов (крытых, полувагонов и платформ с деревянной обшивкой)						
2.4.1. Разборочный цех:						
участок разборки вагонов	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
участок переработки деревянных деталей	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
2.4.2. Вагоносборочный цех:						
отделение ремонта и сборки крытых вагонов и полувагонов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2

1	2	3	4	5	6	7
2.5. Заводы по ремонту электровозов						
2.5.1. Электровозоремонтный цех						
отделение обогрева и предварительной разборки	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение разборки, ремонта и сборки электровозов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
испытательная станция электровозов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение ремонта трансформаторов для электровозов переменного тока	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2
2.6. Заводы по ремонту тепловозов и моторных вагонов дизельпоездов						
2.6.1. Тепловозоремонтный цех						
отделение разоборудования	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение ремонта рам кузовов и сборочное отделение	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение ремонта секций холодильника	ГЖ	В2-В3	А, Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
отделение по ремонту вспомогательного оборудования	ГЖ	В3-В4	В, Е	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2
столярно-обойный участок	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
участок ремонта топливных и масляных фильтров	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2

1	2	3	4	5	6	7
депо осмотра и сдачи	ТГМ	В2-В3	А,Е	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
2.6.2. Дизельный цех						
отделение ремонта топливной аппаратуры	ГЖ	Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
испытательная станция дизелей	ГЖ	Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
отделение ремонта разборки и сборки узлов и деталей дизеля	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
окрасочный участок	ЛВЖ	А	В	В-Ia	Независимо от площади	
кладовая материалов	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
комплектовочная кладовая	ТГМ	В2-В3	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
3. Депо по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава						
3.1. Депо по ремонту и техническому обслуживанию пассажирских, грузовых и рефрижераторных вагонов						
3.1.1. Вагоноремонтные, вагоносборочные:						
участки и отделения разборки вагонов	ТГМ	В1-В3	А, Е	II-IIа	Независимо от площади	
3.1.2. Стойловая часть ремонтно-экипировочных депо пассажирских вагонов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
3.1.3. Депо по ремонту цистерн	см. раздел 1, п.1.5					
3.2. Депо по ремонту и техническому обслуживанию электровозов, тепловозов, мотор-вагонных секций электро- и дизель-поездов						
3.2.1. Цех текущего ремонта электровозов	ГЖ, ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
3.2.2. Цех текущего ремонта тепловозов	ЛВЖ, ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
3.2.3. Пункты технического обслуживания тепловозов и электровозов (ТО-2)	ГЖ	В1-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
3.2.4. Цех текущего ремонта электропоездов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
3.2.5. Пункт технического обслуживания электропоездов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
3.2.6. Цех текущего ремонта дизель-поездов	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
3.2.7. Пункт технического обслуживания дизель-поездов (ТО-2)	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
3.3. Контейнерное депо						
3.3.1. Ремонтно-сборочный участок	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
3.3.2. Деревообрабатывающий участок с ремонтно-строительным отделением, лесосушилка, столярный участок	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
3.4. Колесные мастерские	см. раздел I, п.1.5.					
4. Помещения объектов и предприятий железнодорожного транспорта						
4.1. Электротехнические помещения						
4.1.1. Помещения аккумуляторных батарей	Водород	А	С, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.2. Энергетические объекты						
4.2.1. Мазутное хозяйство:						
камера управления мазутным резервуаром	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
мазутонасосная	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
4.2.2. Компрессорные станции:						
помещение маслохозяйства	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
машинный зал	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.2.3. Ацетиленовые станции:						
генераторное отделение	Ацетилен	А	С	В-I	Независимо от площади	
газгольдерная	Ацетилен	А	С	В-I	Независимо от площади	
отделение очистки ацетилена	Ацетилен	А	С	В-I	Независимо от площади	
перезарядная химических очистителей	Ацетилен	А	С	В-I	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
промежуточный склад карбида кальция	Карбид	A	C	B-I	Независимо от площади	
лаборатория	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
компрессорная ацетилена	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
участок сушки ацетилена	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
участок наполнения баллонов	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
участок хранения баллонов (заполненных и незаполненных) в помещении	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
ацетировочное отделение	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
склад хранения карбида кальция в контейнерах	Карбид кальция	A	C	B-I	Независимо от площади	
приемники для отстаивания отходов	Ацетилен	A	C	B-I	Независимо от площади	
4.2.4. Холодильные станции:						
машинный зал при использовании аммиака	Аммиак	A	C, E	B-I	Независимо от площади	
помещение аммонизаторной	Аммиак	A	C, E	B-I	Независимо от площади	
склад аммиака	Аммиак	A	C	B-I	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
4.2.5. Закрытые галереи транспортировки угля, узлы пересыпки, дробильные отделения котельных	Угольная пыль	Б	С, Е	В-II	Независимо от площади	
4.2.6. Газораспределительные подстанции	Природный газ	А	С, Е	В-I	Независимо от площади	
4.3. Общетехнические помещения						
4.3.1. Машиносчетные станции:						
зал счетных машин	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
4.3.2. Вычислительные центры:						
помещения для вычислительных машин	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
4.3.3. Бюро размножения техдокументации, бюро промышленной электроники:						
электрографическое копирование	ТГМ	В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
светокопия	ТГМ	В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
комната выдачи материалов	ТГМ	В3	А	П-IIа		Независимо от площади
переплетная	ТГМ	В3	А	П-IIа		Независимо от площади
кладовая материалов	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
электромеханическая мастерская	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
бюро промэлектроники	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа		Независимо от площади

1	2	3	4	5	6	7
4.4. Объекты с наличием ЛВЖ и ГЖ						
4.4.1. Насосные для перекачки ЛВЖ	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.4.2. Насосные для перекачки ГЖ	ГЖ	В1-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.4.3. Разливочные в мелкую тару:						
ЛВЖ	ЛВЖ	А, Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
ГЖ	ГЖ	В1-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.4.4. Цех (отделение) регенерации масла	ГЖ	В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.5. Складское хозяйство						
4.5.1. Крытые склады для хранения тарно-штучных и других грузов службы грузовой и коммерческой работы	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
4.5.2. Склады хим. реактивов, резины, мипоры, пенополистирола, пенополиуретана, х/б и др. горючих материалов	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
4.5.3. Закрытые склады пиломатериалов и тары	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
4.5.4. Склады запчастей, хранящихся в горючей упаковке, таре	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
4.5.5. Базы и склады «Росжелдорснаба»	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
4.5.6. Склады железных дорог (НХГ)	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
4.5.7. Склад хранения трансформаторного масла:						
закрытое хранилище	ГЖ	В1	В	В-Iа	Независимо от площади	
маслораздаточная	ГЖ	В1	В, Е	В-Iа	Независимо от площади	
помещение сушки масла	ГЖ	В1	В, Е	В-Iа	Независимо от площади	
4.6. Кладовые						
4.6.1. Инструментально-раздаточные кладовые:						
при хранении мерительного и режущего инструмента в горючей таре или использовании горючих и консервационных материалов	ТГМ	В3	А	П-IIа	1000м^2 и более	До 1000м^2
4.6.2. Кладовые смазочных материалов	ГЖ	В3	В	В-Iа	Независимо от площади	
4.6.3. Кладовые вспомогательных материалов, деревянных деталей и моделей резины, мипоры, пенополистирола, пенополиуретана и других теплоизоляционных материалов	ТГМ	В1	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
4.6.4. Кладовые лаков, красок и органических растворителей	ЛВЖ	А	В	В-Iа	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
4.7. Лаборатории						
4.7.1. Химико-технологическая лаборатория:						
участок лаков и красок	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
участок масел	ГЖ	В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
4.7.2. Отделение переработки и утилизации твердых отходов	ТГМ	В1	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
4.8. Очистные сооружения						
4.8.1. Флотаторная	ГЖ	В3	В	В-Ia	Независимо от площади	
4.8.2. Электрореакторная	Водород (следы)	В4	А, Е	В-I	Независимо от площади	
4.8.3. Электролизная	Водород	А	А, Е	В-I	Независимо от площади	
4.8.4. Нефтеуловители	ГЖ	В4	В	В-Ia	Независимо от площади	
4.8.5. Фильтровальная станция	ГЖ	В3	В	В-Ia	Независимо от площади	
4.8.6. Электрокоагуляционная	Водород (следы)	В4	С, Е	В-I	Независимо от площади	
4.8.7. Насосная станция перекачки промышленных стоков	ГЖ	В4	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
5. Специальные объекты и помещения железнодорожного транспорта						
5.1. Промывочно-пропарочные станции						
5.1.1. Депо горячей обработки цистерн	Нагретые ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.1.2. Тепловая камера обработки вагонов для нефтебитума	Нагретый битум	В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.1.3. Насосная для перекачки нефтепродуктов, производственных стоков, подачи промывочной (оборотной) воды на эстакаду	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.1.4. Вакуум-насосная	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.1.5. Вентиляционные камеры для дегазации цистерн	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.1.6. Отделение химической обработки и стирки спецодежды	Промасленная спецодежда	В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
5.2. Шпалопропиточные заводы						
5.2.1. Главный корпус: крышечное и цилиндровое отделения	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.2.2. Ангар отстоя пропитанной древесины	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
5.3. Шпалоремонтные мастерские						
5.3.1. Отделение механической обработки шпал	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
5.3.2. Отделение обмазки антисептиком	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.4. Цехи для изготовления клееболтовых изолирующих стыков рельс						
5.4.1. Отделения изготовления клееболтовых стыков	ГЖ	В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.4.2. Отделение смешения:						
помещение раскроя стеклоткани и приготовления клея	ГЖ	Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
кладовая хранения эпоксидного компаунда и других химикатов	ГЖ	Б	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.5. Объекты путевого хозяйства						
5.5.1. Механизированные производственные базы (ПМС):						
ремонтные цехи путевых машин и механизмов	ТГМ	В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
5.5.2. Путевые дорожные мастерские:						
ремонтно-сборочный цех путевых машин	ТГМ	В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2

1	2	3	4	5	6	7
дизель ремонтный участок	ГЖ	В2-В3	В	В-Ia	Независимо от площади	
окрасочно-сушильный участок	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
краско-приготовительный участок	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
помещение ремонта и испытания топливной аппаратуры	ГЖ	Б	В	В-Ia	Независимо от площади	
кладовая запасных частей для путевых машин в горючей упаковке	ТГМ	В2	А	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
отделение пропитки и сушки обмоток электродвигателей	ЛВЖ	А	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
5.5.3. Отделение ремонта транспортных средств:						
помещение стоянки, ремонта и технического обслуживания автомобилей	ТГМ	В1-В2	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
шиноремонтное отделение	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	500м^2 и более	До 500м^2
5.6. Объекты службы электроснабжения						
5.6.1. Дорожные электроремонтные мастерские:						
отделение ремонта трансформаторов электродвигателей и генераторов	ТГМ	В2-В3	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
отделение сушки и очистки трансформаторного масла	ГЖ	В2-В3	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
5.6.2. Гараж автомотрис, дрезин и автомобилей	ТГМ	В1-В2	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
5.6.3. Помещение сглаживающих устройств	ГЖ	В2-В4	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
6. Объекты заводов по капитальному ремонту и строительству грузовых и пассажирских вагонов «Вагонреммаш» и капитальному ремонту локомотивов и производству запасных частей «Желдорреммаш»						
6.1. Заводы по изготовлению запчастей						
6.1.1. Механический цех	см. раздел 1, п.1.6.					
6.1.2. Кузнечный цех	см. раздел 1, п.1.7.					
6.1.3. Литейный цех	см. раздел 1, п.1.11					
7. Заводы по изготовлению стрелочной продукции						
7.1. Цеха и отделения:						
цех крестовин с отделением рельсовых деталей	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
механо-штамповочный цех	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
цех стрелок	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
цех остряков	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
отделение выпрессовки корня остряка	ГЖ	В1	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	

1	2	3	4	5	6	7
цех крестовин с НПК	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
кузнечно-метизный цех (механическое отделение)	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
отделение кузнечно-прессовое, изготовления болтов и тяг	ГЖ	В1-В2	В, Е	В-Ia	Независимо от площади	
8. Объекты служб сигнализации, централизации, блокировки, информатизации и связи						
8.1. Посты ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, ЭЦ с узлами связи:						
аппаратная ЭЦ, ДЦ, ЭЦ с узлами связи, ГАЦ:	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
релейная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа	Свыше 30 стрелок	Менее 30 стрелок
кроссовая	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа	Свыше 30 стрелок	Менее 30 стрелок
резервная электростанция	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-I		Независимо от площади
связевая	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
линейно-аппаратный зал аппаратуры системы передачи и оперативно-технологической связи (до 40 стоек аппаратуры связи)	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
ручная междугородная станция РМТС	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
телеграф	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади

1	2	3	4	5	6	7
телстайп	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
регулировочная комната механика связи	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
выпрямительная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
компрессорная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
мастерская	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
маневровый диспетчер	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
комната механиков, заведующего ЭЦ, технические кабинеты, операторы ПТО	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
кабельная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа	Свыше 30 стрелок	Менее 30 стрелок
контрольно-испытательный пункт	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
8.2. Дома связи:						
линейно-аппаратные залы аппаратуры систем передачи и оперативно-технической связи (ЛАЗ-ВЧ) и тотального телеграфирования (ЛАЗ-ТТ)	ТГМ	В1-В3	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
автоматный зал АТС К-100/2000 емкостью свыше 200 номеров	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
автоматный зал АТС шаговой системы	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади

1	2	3	4	5	6	7
АТС-К емкостью до 200 номеров	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
кросс АТС К-100/2000	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
узел автоматической коммуникации (УАК) координатной системы	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
коммутаторный зал РМТС	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
штативная автоматической станции (АСК) телеграфной связи и передачи данных	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
коммутаторный зал АСК	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
автоматный зал АСК	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
выпрямительная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
резервная электростанция	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
помещение ввода кабелей (при вертикальном расположении муфт)	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
мастерская	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
регулировочная	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
помещение для чистки приборов	ГЖ	В1-В3	В	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2

1	2	3	4	5	6	7
контрольно-ремонтный пункт поездной радиосвязи	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
8.3. Посты ДИСК, ПОНАБ	ТГМ	В1-В4	А, Е	П-IIа	Независимо от площади	
9. Здания вокзалов на 700 человек и более						
9.1. Камеры хранения и багажные помещения (кроме оборудованных автоматическими ячейками)	ТГМ	В1	А	П-IIа	Независимо от площади	
9.2. Складские помещения с горючими материалами	ЛВЖ, ГЖ	А, Б	А	П-IIа	Независимо от площади	
9.3. Кабины билетных и багажных касс	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.4. Комнаты матери и ребенка	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.5. Помещения приема багажа и выдачи ручной клади	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.6. Комнаты длительного пребывания пассажиров	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.7. Комнаты депутатов	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.8. Комнаты для иностранных туристов	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.9. Помещения отделений связи и сберегательных касс	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.10. Парикмахерские	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади

1	2	3	4	5	6	7
9.11. Помещения предприятий бытового обслуживания пассажиров	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.12. Медицинские пункты	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.13. Служебные помещения	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.14. Помещения предприятий общественного питания	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
9.15. Гардеробные персонала	ТГМ	Г, Д	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
10. Объекты службы рабочего снабжения						
10.1. Производственный комбинат:						
помещение швейного цеха	ТГМ	В1	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
цех по изготовлению и ремонту деревянной тары	ТГМ	В1	А	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2
		В2-В3			1000м^2 и более	До 1000м^2
11. Предприятия хозяйства грузовой и коммерческой работы						
11.1. Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ:						
ремонтно-механические мастерские	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
участки по ремонту контейнеров	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	200м^2 и более	До 200м^2
объекты хранения ГСМ	ГЖ	В1-В3	В	В-Iа	200м^2 и более	До 200м^2

1	2	3	4	5	6	7
склады топлива (торф, уголь)	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	200 м^2 и более	До 200 м^2
пункты исправления коммерческого брака	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа	200 м^2 и более	До 200 м^2
товарные конторы	ТГМ	В3	А, Е	П-IIа		Независимо от площади
котельные	Природный газ	А	С, Е	В-I	Независимо от площади	
11.2. Дорожные механические мастерские:						
кузнечно-прессовые и сварочные цеха	ГЖ	В1-В3	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
ремонтно-механические цеха	ГЖ	В3	В, Е	В-Ia	200м^2 и более	До 200м^2
деревообрабатывающие цеха	ТГМ	В1	А, Е	П-IIа	300м^2 и более	До 300м^2

Примечания:

1.Цех, отделение и участок (графа 1) являются административными единицами. Отделения и участки входят в состав цеха. Отделение может состоять из нескольких участков, а цех из нескольких отделений или участков. Отделения и участки могут размещаться в отдельных помещениях, отгороженных противопожарными преградами, или в технологическом потоке цеха в пределах здания или пожарного отсека.

2. В графе 2 для каждого помещения приводится перечень веществ и материалов, входящих в состав пожарной нагрузки в обобщенном виде: ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости; ГЖ – горючие жидкости; ТГМ – твердые горючие материалы.

3. В графе 3 приводится категория помещений предприятий по взрывоопасной и пожарной опасности на основании ВНТП 05-97 «Определение категорий помещений и зданий предприятий и объектов железнодорожного транспорта по взрывоопасной и пожарной опасности», принятых указанием МПС России от 19.03.97 № Г-348 у.

4. В помещениях зарядки аккумуляторов при принудительной вентиляции АУПТ и АУПС не устанавливаются. Если принудительная вентиляция не предусмотрена, то устанавливается модульная система пожаротушения во взрывоопасном исполнении.

5. В перечень не включены помещения, которые можно отнести к категориям Г и Д, кроме зданий вокзалов.

6. Применение автономных установок пожаротушения регламентируется НПБ 88-01.

7. Применение АУПС должно соответствовать «Перечню технических средств охранно-пожарной сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта», утвержденному 03.08.01 № ЦУОП-9/23.

gost.e-ecolog.ru