	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000 м³/ч С ДВУМЯ ГРУППАМИ НАСОСОВ	ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-02-121 УДК 628.12.001.2
ЧАСТЬ 2 Раздел 9 Группа 901-2	Область применения – районы с обычными геологическими условиями Расчетная температура наружного воздуха – 20°С и – 30°С (основное решение) – 40°С	Разработаны институтом Союзводоканалпроект 117832 ГСП-1 г.Москва проспект Вернадского, 29 Утверждены письмом Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 26.08.80 №19/3-3550 Введены в действие В/О Союзводоканалниипроект приказ № 26 от 30.01.81 г. Действует с мая 1981 г. (И-5-81)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность насосной, м³/ч	Насосные агрегаты						Тип кранового оборудования	Отметка низа подкранового пути	Размер в плане машинного зала м.
	марка насоса	тип электродвигателя	Q, м³/ч	H, м	N, квт	Колич. компл.			
200	6К8У-б	А2-71-4	125	25	22	3	I,0-3,6-3,0 ГОСТ 7413-69	2,500	6,0xI5,0
	6К-8У	А2-72-4	140	38	30	3			
400	Д200-36б	А02-71-4У3	200	25	22	3	I,0-4,2-3-I2-380 ГОСТ 7890-73	3,400	6,0xI8,0
	Д200-36	А02-81-4У3	210	36	40	3			
800	Д630-90б	А02-91-6	420	24	55	3	2,0-5,I-4,5-I2-380 ГОСТ 7890-73	4,200	6,0x24,0
	Д500-65б	А02-92-4У3	420	45	I00	3			
I200	Д1250-65б	А02-91-6У3	600	I8,5	55	3	3,2-5,I-4,5-I2-380 ГОСТ 7890-73	4,200	6,0x30,0
	Д800-57б	4А280S4У3	660	38	II0	3			
I600	Д1250-65а	4А280S6У3	800	22	75	3	3,8-5,I-4,5-I2-380 ГОСТ 7890-73	4,200	6,0x33,0
	Д800-57а	4АН280S4У3	800	47	I32	3			
2000	Д1250-65	А3-3I5S-6У3	I000	24	II0	3	3,2-5,I-4,5-I2-380 ГОСТ 7890-73	4,200	6,0x33,0
	Д1250-65б	А03-3I5М-4У3	I000	42	200	3			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В типовых проектных решениях разработаны технологическая и электротехническая части.

Насосные станции с двумя группами насосов предназначаются для систем оборотного водоснабжения, в которых вода, после прохождения через теплообменные аппараты, не имеет остаточного напора и требуется установка специальной группы насосов для перекачки ее на градирни. Срок действия типовых проектных решений № 901-02-121 1986 г. (Установлен Главпромстройпроектом Госстроя СССР. Письмо № 2/2-266 от 13.11.80)

СОСТАВ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Альбом I – Общие указания. Технологические решения.
Альбом II – Электротехнические решения.
Альбом III – Заказные спецификации.
Альбом IУ – Сметы.

Объем проектных материалов 473 форматки

Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева,4.

Инв. № 17210
Пасп.№ 043866

На 1 страница

gost.e-ecolog.ru