	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000 м³/ч С ОДНОЙ ГРУППОЙ НАСОСОВ	ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-02-120 УДК 628.12.001.2
ЧАСТЬ 2 Раздел 9 Группа 901-2	Область применения – районы с обычными геологическими условиями Расчетная температура наружного воздуха – 20°С и – 30°С (основное решение) – 40°С	Разработаны институтом Союзводоканалпроект 117832 ГСП-1 г.Москва проспект Вернадского, 29 Утверждены письмом Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 26.08.80 №19/8-3550 Введены в действие В/О Союзводоканалниипроект приказ №26 от 30.01.81 г. Действует с мая 1981 г. (И-5-81)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность насосной м³/ч	Насосные агрегаты						Тип кранового оборудования	Отм. низа подкранового пути	Размер в плане машинного зала м.
	марка насоса	тип электродвигателя	Q, м³/ч	H, м	N, квт	Колич. компл.			
200	6К-8а	А2-72-4	140	38	30	3	1,0-3,6-3,0 ГОСТ 7413-69	3.400	6,0х9,0
400	Д200-36	А02-81-4У3	210	36	40	3	1,0-5,0-4,5 ГОСТ 7413-69	4.000	6,0х12,0
800	Д500-65б	А02-92-4У3	420	45	100	3	2,0-5,1-4,5 ГОСТ 7413-69	4.800	6,0х15,0
1200	Д800-57б	4А280S4У3	660	38	110	3	3,2-5,1-4,5 ГОСТ 7413-69	4.800	6,0х15,0
1600	Д800-57а	4АН280S4У3	800	47	132	3	3,2-5,1-4,5 ГОСТ 7413-69	4.800	6,0х18,0
2000	Д1250-65б	А03-315М-4У3	1000	42	200	3	3,2-5,1-4,5 ГОСТ 7413-69	5.300	6,0х18,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В типовых проектных решениях разработаны технологическая и электротехническая части.

Насосные станции с одной группой насосов предназначаются для систем оборотного водоснабжения, в которых вода, после прохождения через теплообменные аппараты, имеет остаточный напор, и без разрыва струи подается на градирни. Срок действия типовых проектных решений № 901-02-120 1986 г. (Установлен Главпромстройпроектом Госстроя СССР. Письмо № 2/2-266 от 13.11.80)

СОСТАВ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Альбом I – Общие указания. Технологические решения.
Альбом II – Электротехнические решения.
Альбом III – Заказные спецификации.
Альбом IУ – Сметы.

Объем проектных материалов 349 форматок

На 1 странице

Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева,4.

Инв. № 17209
Пасп. № 04386

gost.e-ecolog.ru