УДК

Группа Г 47

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОКЛАДКИ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, УРОВНЯ И ДАВЛЕНИЯ

АТК 24.201.06-90

Конструкция и размеры

ОКП 36 1900

Дата введения 01.04.89

Настоящий альбом типовых конструкций устанавливает конструкцию и размеры прокладок к устройствам для установки приборов измерения температуры, уровня и давления на стальных сосудах и аппаратах, работающих при избыточном давлении не более 10 МПа (100 кгс/см^2), без давления или под наливом, а также под вакуумом с остаточным давлением не менее 5 мм рт.ст., находящихся в условиях рабочих температур не ниже минус 70 °С.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Диаметр резьбы крепежной детали	d	D	Масса, кг
8	8,0	I8	0,0003
I2	I3,0	30	0,0009
I8	I9,0		0,0008
20	2I,0		
27	28,0	42	0,00I4
30	3I,0	48	0,00I6
33	34,0		0,00I4

П р и м е ч а н и е: Масса подсчитана из условия плотности материала I,85 г/см^3.

Пример условного обозначения прокладки с внутренним диаметром I3 мм, наружным диаметром 30 мм, из паронита марки ПОН:

ПРОКЛАДКА I3х30-ПОН АТК 24.20I.06-90

2. Технические требования по АТК 24.20I.07-90

УТВЕРЖДЕН Указанием Минтяжмаша АВ-002-I-I005 от 29.0I.90

ИСПОЛНИТЕЛИ Г.В.Почтарев (руководитель темы)

Срок первой проверки I995 г.
периодичность проверки 5 лет

Взамен ОСТ ОСТ 26-0I-I3I-8I

gost.e-ecolog.ru