
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 903-04-42.86 УДК 658.264.001.2
ЦИТП	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЙ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ)	ОСКА
ИЮЛЬ 1986		На I листе На I странице Страница I



Автоматизированные ИТП для жилых и общественных зданий (для систем отопления с циркуляционными насосами)

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Документация предназначена для использования при проектировании автоматизированных ИТП для систем отопления с циркуляционными насосами. В альбоме представлены основные принципиальные схемы теплоснабжения жилых и общественных зданий с электронными регуляторами автоматического отпуска тепла: РС29.2.33, ЭРТ-I, Т48М-5, РС29.0.I2.

ИТП разработаны в комплектно-блочном исполнении для диаметров ввода от 40 мм до 200 мм в диапазоне тепловых нагрузок от 0,II6 МВт (0,I Гкал/ч) до I4 МВт (I2 Гкал/ч).

Применение автоматизированных ИТП в комплектно-блочном исполнении позволяет экономить до I0% количества тепла в местных системах отопления при пофасадном регулировании и до 5% при без пофасадном регулировании; снизить, в среднем, трудозатраты на монтаж в 2,5 раза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Выбор и применение конкретных принципиальных схем должен осуществляться на основе технических условий на присоединение к наружным тепловым сетям с проведением необходимых теплотехнических расчетов. Взамен серии 5.903-4.*в 0.*

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - *Пояснительная записка и чертежи*

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 76 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП инженерного оборудования, II7279, Москва, ул.Профсоюзная, 93 "А"

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 07.0I.I986 г. № 6.
Введены в действие ЦНИИЭП *инженерного оборудования*, приказ от I3 марта I986 г. № I8 Срок действия I990 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Минский филиал ЦИТП - 220600, Минск, ул.Карла Маркса,32

Инв.№ 2I220

Катал.л.№ 053979

gost.e-ecolog.ru