ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8824—84
(СТ СЭВ 4326—83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.876.813.—83:69.026.6:006.354 Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ

Основные параметры и размеры

Electric small goods lifts.
Basic parameters and dimensions

ГОСТ 8824—84*

(СТ СЭВ 4326—83)

Взамен ГОСТ 8824—67, ГОСТ 8825—67

ОКП 48 3621

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 марта 1984 г. № 38 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты общего назначения (далее — лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска грузов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326—83 в части, указанной в справочном приложении, и полностью международному стандарту ИСО 4190/3—82.

2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011—76.

3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать ±15% значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.

5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

Чертеж не определяет конструкцию лифта.

5,6. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

** Переиздание (июнь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2—86).*

© Издательство стандартов, 1988

Таблица 1

Наименование параметра			Значение параметра
Грузоподъемность, кг			40*; 100**; 250*
Номинальная скорость, м/с			0,25; 0,4; 0,5****
Высота подъема, м, не более			45
Число остановок, не более			14
Питающая электрическая сеть	Род тока		Переменный трехфазный
	Номинальная частота, Гц		50; 60***
	Номинальное напряжение, В	при частоте 50 Гц	220; 240***; 380; 415***
		при частоте 60 Гц	220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440

* Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

** Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с изготовителем.

*** Для лифтов, поставляемых на экспорт.

**** Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до 01.01.91.

Таблица 2

Конструктивный признак основной части лифта			Конструктивное исполнение основной части лифта
Вид кабины			Сквозная или несквозная
Вид шахты			Глухая
Конструкция дверей	кабины		Без дверей
	шахты		Вертикально-раздвижная, распашная двухстворчатая **
	машинного помещения	фасадной	Распашная двухстворчатая
		боковой	Распашная одностворчатая
Вид привода дверей шахты			Ручной
Расположение противовеса относительно кабины			Сбоку *

Продолжение табл. 2

Конструктивный признак основной части лифта	Конструктивное исполнение основной части лифта
Расположение машинного помещения относительно шахты	Вверху над шахтой (в габаритах шахты)
Уровень остановки кабины (порога дверей шахты) относительно уровня пола погрузочной площадки	От 0 до 750 мм (на любой погрузочной площадке)
Вид системы управления	Наружная кнопочная простая с управлением (в соответствии с заказом): с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок ***; с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок; с части погрузочных площадок

* Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является обязательным.

** Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.

*** Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.

Таблица 3

Размеры, мм

Наименование основных частей лифта		Грузоподъемность лифта, кг		
		40	100	250
Кабина (размеры внутренние)	Ширина b	600^{+5}	800^{+5} 890^{+5}** (900**)	1000^{+5}
	Глубина l	600^{+5}	625^{+5}** (650**) 800^{+5}	1000^{+5}
	Высота h	800^{+10}	800^{+10} 1000^{+10}**	1200^{+10}
Шахта	Ширина b_1	900^{+30}	1100^{+30} 1300^{+30}**	1500^{+30}
	Глубина l_1	800^{+30}	750^{+30}** 1000^{+30}	1200^{+30}
	Расстояние от уровня верхней остановки кабины до перекрытия шахты h_1, не менее	1500		2100
	Глубина приямка h_2	750^{+25}		
	Высота машинного помещения h_3, не менее	800		

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Наименование основных частей лифта			Грузоподъемность лифта, кг		
			40	100	250
Шахта	Расстояние от пола погрузочной площадки до уровня остановки кабины h_4		От 0 до 750*		
	Разность в уровнях остановки кабины	на одной стороне шахты h_5, не менее	2000		2800
		на противоположных сторонах шахты (при сквозной кабине) h_6	0 или не менее 300		
Двери шахты (размеры проема)	Ширина b_2		600^{+10}	800^{+10} 900^{+10}**	1000^{+10}
	Высота h_7		800^{+10}	800^{+10} 1000^{+10}**	1200^{+10}
Двери машинного помещения (размеры проема)	Ширина двери	фасадной b_3, не менее	800		1200
		боковой b_4, не менее	700		800
	Высота h_8, не менее		750		

* Необходимое расстояние h_4 для каждой погрузочной площадки указывается при заказе лифта.

** Для лифтов со скоростью 0,5 м/с.

Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины.



1 — перекрытие шахты; *2* — кабина; *3* — дверь шахты, *4* — фасадная дверь; *5* — боковая дверь; *6* — противовес

7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.

8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.

9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.

10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта должно быть предусмотрено место или ниша шириной 1 м, высотой 2 м и глубиной не менее 0,7 м для установки электрооборудования.

11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической документации базовой организации по стандартизации лифтов.

12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м, допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 8824—84 СТ СЭВ 4326—83

Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326—83.

Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326—83.

Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326—83.

Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326—83.

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *И. Л. Асауленко*

gost.e-ecolog.ru

...38 Подп к печ. 14.10.88 0,5 усл. п л. 0,5 усл кр отт 0,35 уч -изд. л.
Тираж 4 000 экз. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840 Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2802