СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Изделия и узлы инженерного оборудования Серия 5.903-15 Выпуск 7-0...7-6
ЦИТП	БЛОКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ С ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ	УДК 697.432
МАЙ 1990		На I листе На 2-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Блоки эжекторов водоструйных

Обозначение блока	Расход рабочей воды, $м^3/ч$	Давление рабочей воды (перед соплом)		Температура рабочей воды, °С	Габариты, мм			Масса, кг
		МПа	$кгс/см^2$		Длина	Ширина	Высота	
БЭВ-I0	I0	0,28	2,8	30	833	624	706	I24
БЭВ-30	30	0,25	2,5		967	703	920	I58
БЭВ-60	60	0,3I	3,I		I26I	8I3	3I75	288
БЭВ-I00	II0	0,22	2,2		I26I	8I3	3I95	337
БЭВ-220	230	0,32	3,2		I863	II25	3288	670
БЭВ-340	340	0,23	2,3		I863	II24	3324	795

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки эжекторов водоструйных (БЭВ) предназначены для создания вакуума и удаления газов из вакуумных деаэраторов.Для обеспечения необходимого расхода рабочей воды через блоки эжекторов служат блоки насосов рабочей воды (БНРВТ).

Выбор блоков эжекторов водоструйных производится в зависимости от типа устанавливаемых вакуумных деаэраторов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Выпуски 7-I...7-6 - Блоки эжекторов водоструйных рассматривать совместно с выпуском 7-0 - Указания по применению и изготовлению. Выпуск 7-0 имеет приложения с принципиальными схемами и габаритными чертежами блоков.

Комплект рабочей документации блока включает в себя разделы: тепломеханический, контроль и автоматика.

Показатель относительной эффективности применения в % составляет:

БЭВ-I0	- 4%
БЭВ-30	- 4,9%
БЭВ-60	- 8,2%
БЭВ-I00	- 8,9%
БЭВ-220	- I5,3%
БЭВ-340	- I7,4%

gost.e-ecolog.ru

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 7-0	- Блоки эжекторов водоструйных. Указания по применению и изготовлению.
Выпуск 7-I	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-I0. Рабочие чертежи.
Выпуск 7-2	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-30. Рабочие чертежи.
Выпуск 7-3	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-60. Рабочие чертежи.
Выпуск 7-4	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-I00. Рабочие чертежи.
Выпуск 7-5	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-220. Рабочие чертежи.
Выпуск 7-6	- Блок эжектора водоструйного БЭВ-340. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4-192 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — Латгипропром, 226016, г.Рига, ГСП, ул.Ленина,15.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены и введены в действие Минмонтажспецстроем СССР протоколом от *14 февраля* I990 года *с 01.03.1990г.*
Срок действия I995 год.

В7КА ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, г.Москва, ул.Смольная,22.

Инв.№ *24051*
Катал.л.№ *065073*

Главный инженер проекта Я.Нидбальский

В.Овчаров

Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru