СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИЯ 5.407-94 В.0,1,2
ЦИТП	КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ КОМПЛЕКТНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КОУ) СО ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ ЗОНАМИ	УДК 628.94
АВГУСТ 1989		На I-м листе На I-й странице

Заведующий отделом ПОПОВ С.Г.

Главный инженер ВНИПЭМ ФЕСЬКОВ Ч.

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит:
- Чертежи строительных заданий на установку комплектных осветительных устройств со щелевыми световодами (КОУ со ЩС).
- Чертежи монтажные для выполнения работ в монтажной зоне при установке КОУ со ЩС.
- Чертежи изделий для изготовления конструкций в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ).

C2B2 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия используется для выполнения проектных и монтажных работ по установке комплектных осветительных устройств со щелевыми световодами в помещениях промышленных зданий со взрывоопасными зонами классов В-Ia, В-I, В-П.

C2B0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - агрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I - Чертежи монтажные
Выпуск 2 - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I46 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Куйбышевское проектно-технологическое бюро ВНИИПроектэлектромонтаж
443030, Куйбышев, ул. Урицкого, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие Минмонтажспецстроем СССР о 0I.0I.88 г. протокол от 23 декабря I987 г.
Срок действия серии 5.407-94, В.0,I,2 I992 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23798
Катал. л. № 063906

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru