
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.I-I54 Выпуск 0
ЦИТП	ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ГРУНТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОПОР ВЛ 35–750 кВ	УДК 62I.3I5.66
ОКТЯБРЬ 1988		На I листе На 2 страницах Страница I

МАССОВЫЕ СХЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТЕ

В сверленом котловане

В копаном котловане



I – стойка 2 – ригель

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Проектная документация настоящей серии содержит материал для выбора конструктивного решения заделки стоек в грунте в зависимости от характера их нагружения и конкретных грунтовых условий.

Работа представляет собой материал для проектирования закрепления стоек, конструкция которых принимается по ГОСТ 22687.0–85 – ГОСТ 22687.3–85. "Стойки железобетонные унифицированные для опор высоковольтных линий электропередачи".

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Закрепления стоек по ГОСТ 22687.I–85 – ГОСТ 22687.3–85, разработанные в серии, предназначены для применения на ВЛ напряжением 35–750 кВ, в грунтовых условиях, по СНиП 2.02.0I–83 "Основания зданий и сооружений".

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ – в соответствии с ГОСТ 22687.I–85–ГОСТ 22687.3–85.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – применительно к грунтовым условиям по СНиП 2.02.0I–83.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен ТПР 407-03-282. При конкретном проектировании для выбора закрепления используется следующая схема



gost.e-ecolog.ru

ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ГРУНТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОПОР ВЛ 35-750 кВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.1-154,в.0	Лист 1 Страница 2

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Закрепление стоек по ГОСТ 22687.0-85-ГОСТ 22687.3-85
Материалы для проектирования
Объем проектной документации, приведенный к формату А4-88 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Северо-Западное отделение института "Энергосетьпроект"
193036, Ленинград, Невский проспект, III/3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минэнерго СССР 31.03.88 г.
протокол № 28.
Срок действия 1993 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Северо-Западное отделение института "Энергосетьпроект"
193036, Ленинград, Невский проспект, III/3

Инв.№
Катал.л. № 061692

Главный инженер проекта Н.И.Швецова

Главный инженер СЗО института "Энергосетьпроект" Е.И.Баранов

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 19.08.88. Тираж 6300 экз. Заказ 1434. ЦИТП Госстроя СССР