К400-4-8-79

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ТИП НРВ
ВЫПУСК 0. УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И РАСЧЕТУ
ВЫПУСК I. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Назначение: Для установки в совмещенных системах вентиляции и воздушного отопления, в системах комфортного и технологического кондиционирования воздуха производственных помещений высотой до затяжки ферм от 8,5 до 30 м при удельных избыточных тепловыделениях до I50 ккал/м2ч.

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СЕРИЯ I.494-37, ВЫП. 0,I
УДК 697.922.564/.565

Разработаны ГПИ Проектпромвентиляция, г.Москва, I253I5, 2-й Амбулаторный проезд, I0. Утверждены и введены в действие Главпромстройпроектом Госстроя СССР о I5.02.I979 г. Приказ № 5 от 7.02.I979 г.

ЧАСТЬ 3
Раздел I
Подгруппа I.494

Главный конструктор Л.Катан

Главный инженер П.Овчинников


Рис.1


Рис.2


Рис.3


Рис.4

Обозначение воздухораспределителя		Количество выпускных патрубков	Размеры в мм				Масса, кг
С верхним присоединением к воздуховоду	С нижним присоединением к воздуховоду		Д	Н	L_1	L_2	
НРВ IB	НРВ IH	2	280	300	28I	-	II,7
НРВ 2B	НРВ 2H		355	478	336	-	I5,23
НРВ 3B	НРВ 3H		630	478	506	-	26,95
НРВ 4B	НРВ 4H		7I0	678	536	-	52,8
НРВ 5B	НРВ 5H		900	685	786	-	88,0
НРВ 6B	НРВ 6H		I250	689	I006	-	I26,0
НРВ 7B	НРВ 7H	4	400	278	-	682	20,0
НРВ 8B	НРВ 8H		500	478	-	8I2	27,9
НРВ 9B	НРВ 9H		7I0	478	-	I072	57,9
НРВ IOB	НРВ IOH		I000	685	-	I372	93,0
НРВ IIB	НРВ IIH		I250	689	-	I922	I54,3
НРВ I2B	НРВ I2H		I400	689	-	2I72	209,4

ОПИСАНИЕ

В серии приведены рабочие чертежи воздухораспределителей НРВ двухструйных с верхним (рис.I) и нижним (рис.2) присоединением к воздуховоду, и четырехструйных с верхним (рис.3) и нижним (рис.4) присоединением к воздуховоду, а также, указания по выбору и расчету воздухораспределителей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Воздухораспределители устанавливаются у колонн и стен на высоте от 3 до 5 м от пола.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия серии I.494-37 I983 г.
Установлен приказом Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 7.02.79 г. № 5.

На I-ой странице

Объем проектных материалов: 448 форматок
Выпуск 0 - 36 форматок
Выпуск I -4I2 форматок

Чертежи распространяет Тбилисский филиал ЦП
380019, Тбилиси,I9 ул.Церетели,II5

Инв. № I5942
Пасп. № 040009

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru