ЧАСТЬ 3
Раздел I
Подгруппа I.494

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Выпуск I - Установка и крепление осевых вентиляторов 06-300


Выпуск 2 - Установка и крепление центробежных вентиляторов Ц4-70.

П А С П О Р Т
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия I.494-30 Выпуски I и 2
УДК 621.63


Разработаны ГПИ "Харьковский Сантехпроект"
Харьков,310072,Тобольская,42
Утверждены и введены в действие с I сентября 1977г.
Главпромстройпроектом Госстроя СССР

Приказ № 34 от 16августа1977г.


На кирпичной стене




На панельной стене



На ж/б колонне




В проеме кирпичной стены




Место установки вентилятора							
На кирпичной стене		На панельной стене		На ж/б колонне		В проеме кирпичной стены	
№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение
4÷6,3	БI4М003.000	4÷6,3	БI4М005.000	4÷6,3	БI4М007.000	4÷6,3	БI4М0I5.000
8-I2,5	БI4М004.000	8-I2,5	БI4М006.000	8-I2,5	БI4М008.000	8-I2,5	БI4М0I6.000


Тип I



Тип II



Тип III



Вентиляторы с промежуточными диаметрами колес №2,5 - 6,3

Место установки вентилятора	Тип установки					
	I		II		III	
	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение
На кирпичной стене	2,5-6,3	Б7А002.000	2,5-6,3	Б7А003.000	2,5-3,2	Б7А004.000
					4	Б7А005.000
					5	Б7А006.000
					6,3	Б7А007.000
На ж/б колонне	2,5-4	Б7А0I2.000	2,5-4	Б7А0I4.000	2,5-3,2	Б7А0I6.000
					4	67А0I7.000
	5-6,3	Б7А0I3.000	5-6,3	Ь7А0I5.000	5	Б7А0I8.000
					6,3	Б7А0I9.000
На панельной стене	2,5-6,3	Б7А028.000	2,5-6,3	Б7А029.000	2,5-3,2	Б7А030.000
					4	Б7А031.000
					5	Б7А032.000
					6,3	Б7А033.000

gost.e-ecolog.ru

Вентиляторы с обычными диаметрами колес							
Место установки вентилятора	Тип установки						
	I		II		III		
	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора	Обозначение	№ вентилятора		Обозначение
На кирпичной стене	2,5-6	Б7А008.000	2,5-6	Б7А009.000	правого вращения	2,5-6	Б7А010.000
					левого вращения	2,5-6	Б7А011.000
На ж/б колонне	2,5-4	Б7А020.000	2,5-4	Б7А022.000	правого вращения	2,5-4	Б7А024.000
						5-6	Б7А025.000
	5-6	Б7А021.000	5-6	Б7А023.000	левого вращения	2,5-4	Б7А026.000
						5-6	Б7А027.000
На панельной стене	2,5-6	Б7А034.000	2,5-6	Б7А035.000	правого вращения	2,5-6	Б7А036.000
					левого вращения	2,5-6	Б7А037.000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящей серии приведены рабочие чертежи установок осевых и центробежных вентиляторов для вытяжных вентиляционных систем.

Выпуск I. Установка и крепление осевых вентиляторов 06-300.

Выпуск содержит рабочие чертежи креплений осевых вентиляторов типа 06-300 №№ 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; I0 ; I2,5, приведенных в строительном каталоге часть I0,раздел I, подраздел 40 "Вентиляторы осевые",устанавливаемых:

а) на кирпичной стене ;
б) на панельной стене ;
в) на железобетонных колоннах ;
г) в проемах кирпичной стены.

Выпуск 2. Установка и крепление центробежных вентиляторов Ц4-70.

Выпуск содержит рабочие чертежи центробежных вентиляторных агрегатов, устанавливаемых на кронштейнах на кирпичных,панельных стенах,а также на железобетонных колоннах.

Чертежи кронштейнов разработаны для центробежных вентиляторных агрегатов типа Ц4-70 с промежуточными /№№2,5÷6,3/ и обычными диаметрами колес /№№2,5÷6/, приведенных в "Руководстве по подбору центробежных вентиляторов /вентиляторных агрегатов/ Ц4-70 и Ц4-76 /стальных/ с электродвигателями серий А2 и А02,4А для санитарно-технических систем" серия А8-I56И.

В зависимости от расположения вентиляторного агрегата относительно стены или колонны и в зависимости от положения кожуха имеются три типа установки вентиляторных агрегатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С выходом настоящей серии выпуском I аннулируется серия ОВ-02-II9/65 "Установка и крепление осевых вентиляторов к строительным конструкциям"
выпуском 2 — серия I.494.-I2 "Установка и крепление центробежных вентиляторных агрегатов на кронштейнах".

Объем проектных материалов:
Выпуск I - 29 форматок
Выпуск 2 - 82 форматки

Чертежи распространяет: Тбилисский филиал ЦИТП
380019, Тбилиси,I9 ул.Церетели II5

Инв. № I4890
Пасп.№037285

gost.e-ecolog.ru