СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.42I.I-I.93 Выпуск 0-I
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ ЭТАЖЕРОК ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ИЮЛЬ 1994		На I странице

Главный инженер проекта Мельников Л.М.

Зам. директора ЦНИИпромзданий Храпов В.В.

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-I содержит указания по применению элементов этажерок и номенклатуру колонн и ригелей.

Этажерки разработаны для габаритных схем со следующими параметрами: сетки колонн 6х6 м; количество пролетов и этажей I..3; высоты этажей 4,8 м; 6,0 м; 7,2 м.

Расчетные нагрузки на ригели перекрытия I0800; I42200; I76500 и 2I0800 Н/м (II000, I4500, I8000 и 2I500 кгс/м), на плиты перекрытия от I4,46 до 25,5 кПа (от I475 до 2600 кгс/м^2).

Прочность и устойчивость этажерок в поперечном направлении обеспечивается рамами каркаса со всеми жесткими узлами сопряжений ригелей с колоннами; продольная устойчивость обеспечивается вертикальными стальными связями. Сечение колонн 600х400 мм; ригели приняты высотой 800 мм.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В выпуске приведены материалы и рекомендации по применению рабочих чертежей, даны ключи для подбора элементов каркаса и нагрузки на фундаменты.

Э3СВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
38 кгс/м^2
0,38 кПа

Э3МВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА
I50 кгс/м^2
I,5 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА –
– минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ –
– обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ –
– неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колонны изготавливаются в опалубочных формах колонн серии I.420.I-I9 и ригели в опалубочных формах ригелей серии I.420.I-32. Плиты перекрытий приняты по серии I.042.I-4.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-I. Состав серии. Номенклатура изделий. Указания по применению элементов каркаса
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – I54 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от I5.I2.93 № 9-3-2/28
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.07.94, приказ от 2I.I2.93.№ 8I.
Срок действия – I998 г.

B7CA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие – Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп., 2

Инв.№ Ц00I36 Катал.л.№ Ц000264

gost.e-ecolog.ru