СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-9 Выпуск I
ЦИТП	ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.022.56:645.45-I82.22
ИЮЛЬ 1989		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций.

Основные применяемые материалы:

плита древесностружечная	- ГОСТ I0632-77*
пластик бумажнослоистый	- ГОСТ 9590-76*
с т а л ь	- ГОСТ 535-79*
у г о л о к	- ГОСТ 8509-86

Н О М Е Н К Л А Т У Р А





Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм L	Размеры, мм H	Расход материалов: Сталь, кг	Расход материалов: ДСП, м³	Расход материалов: Пластик, м²	Масса, кг
ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА НАВЕСНОЙ								
Рис.I	ШП-0I	I	I400	800		0,026	6,7	I6,2
	ШП-02	I	I400	I600		0,064	8,I	38,4
	ШП-03	I	I000	I600		0,06I	6,0	27,6
Рис.2	ШП-04	2	I400	800		0,02I	2,5	I4,7
	ШП-05	2	I400	I600		0,05I	3,7	35,7
	ШП-06	2	I000	I600		0,042	2,8	26,6

gost.e-ecolog.ru

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ
ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-9
Выпуск I

Продолжение




Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материалов			Масса, кг
			L	H	Сталь, кг	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА ВСТРОЕННЫЙ (ПЕРЕГОРОДКИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ)								
Рис.I 	ШП-07	I	I400	800		0,05I	2,5	9,7
	ШП-08	I	I400	I600		0,I22	4,5	20,4
	ШП-09	I	I000	I600		0,076	3,2	I2,6
Рис.2 	ШП-I0	2	I400	800		0,046	I,2	8,2
	ШП-II	2	I400	I600		0,I09	I,8	I8,2
	ШП-I2	2	I000	I600		0,058	I,6	II,6
ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА НАВЕСНОЙ								
Рис.I 	ШП-I3	I	I400	800	33,0	0,048		37,7
	ШП-I4	I	I400	I600	47,3	0,I68		55,0
	ШП-I5	I	I000	I600	39,7	0,060		44,3
Рис.2 	ШП-I6	2	I400	800	3I,6	0,048		36,3
	ШП-I7	2	I400	I600	44,3	0,I68		52,0
	ШП-I8	2	I000	I600	37,6	0,060		39,2

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-9
Выпуск I

Лист 2
Страница 3

Продолжение

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм L	Размеры, мм H	Расход материалов: Сталь, кг	Расход материалов: ДСП, м³	Расход материалов: Пластик, м²	Масса, кг
ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА ВСТРОЕННЫЙ (ПЕРЕГОРОДКИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ)								
Рис.1 	ШП-I9	I	I570	970	I5,2	0,048		I7,4
	ШП-20	I	I570	I770	25,3	0,I68		28,I
	ШП-2I	I	II70	I770	20,0	0,060		22,2
Рис.2 	ШП-22	2	I570	970	I4,4	0,048		I6,0
	ШП-23	2	I570	I770	22,2	0,I68		25,0
	ШП-24	2	II70	I770	I7,8	0,060		20,2
КРОНШТЕЙН								
	К-I				8,4I	0,00I		8,48

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шкафы пожарные предназначены для размещения и хранения в них пожарного оборудования в общественных зданиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии I.279.9-2 "Строительные штучные изделия для зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в части шкафов пожарных кранов.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I – Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 82 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИП реконструкции городов, I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 16.01.89 №12 : введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 20.02.89, приказ от 08.02.89 №9. Срок действия I994 г.

ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23652
Катал.л.№ 063546

Гл. инженер проекта Е.А. Коростелев

Главный инженер института В.И. Носков

gost.e-ecolog.ru