К100,200,300-8,9-76

ЧАСТЬ 3

Раздел I
Подгруппа I.136

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для жилых и общественных зданий, могут применяться в административно- бытовых и других помещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

П А С П О Р Т
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СЕРИИ I.I36-I0

УДК 69.028.1

Разработаны ЦНИИЭП жилища Москва,И-434,Дмитровское шоссе,9,корпус "Б".

Утверждены и введены в действие с I июля I976 г. Государственным Комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
Приказ № 82
от I5 апреля I976 г.

"В СЕРИЮ I.I36-I0 ВКЛЮЧЕНЫ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 6629-74 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

СХЕМА	ТИПО-РАЗМЕР	ВЫСОТА	ШИРИНА
	ДГ-2I-7	207I	670
	ДГ-2I-8	207I	770
	ДГ-2I-9	207I	870
	ДГ-2I-I0	207I	970
	ДГ-2I-I2	207I	II70
	ДГ-24-I0	237I	970
	ДГ-24-I2	237I	II70
	ДГ 24-I5	237I	I472
	ДГ 24-I9	237I	I872
	ДО 2I-8	207I	770
	ДО 2I-9	207I	870
	ДО 2I-I0	207I	970
	ДО 24-I0	237I	970
	ДО 24-I2	237I	II70
	ДО 2I-I3	207I	I298
	ДО 24-I5	237I	I472
	ДО 24-I9	237I	I872
	ДК 2I-I3	207I	I298
	ДК 24-I5	237I	I498
	ДК 24-I9	237I	I898

gost.e-ecolog.ru

В настоящую серию включены рабочие чертежи деревянных внутренних щитовых дверей, разработанные в соответствии с ГОСТ 6629-74 "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в серии чертежи дверей предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий и для производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

Указанные двери могут также применяться в административных зданиях, бытовых и других помещениях зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Изготовление дверей (включая окраску, остекление, прикрепление приборов и уплотняющих прокладок, маркировка, приемка, поставка, хранение) должны производиться в соответствии ГОСТ 475-70, ГОСТ 6629-74 и настоящей серией.

Двери должны поставляться предприятием-изготовителем с полотнами, навешенными на петли (двухпольные дополнительно с врезанными шпингалетами) с полной заводской готовностью: окончательно отделанной поверхностью, прикрепленными приборами, уплотняющими прокладками и остекленными.

Прикрепление всех приборов приводимых в спецификациях к заказу должно производиться предприятием-изготовителем с последующим снятием ручек и других выступающих приборов. Выступающие приборы с шурупами поставляются в отдельной таре совместно с дверьми.

Двери, в зависимости от назначения, изготовляют со сплошным заполнением щитов дверных полотен или мелкопустотным (решетчатым) заполнением. Сплошное заполнение выполняют из деревянных брусков калиброванных по толщине каркаса щита.

Полотна дверей оклеиваются твердыми или сверхтвердыми древесно-волокнистыми плитами, а также клееной фанерой толщиной 4 мм.

Двери для входов в квартиры и с лестничных клеток непосредственно в помещения общественных зданий должны изготовляться со сплошным заполнением щитов.

Двери для входов в квартиры должны поставляться с врезанными цилиндровыми замками с отдельно упакованными цилиндровыми механизмами и ключами к ним.

Двери, применяемые для комплектации санитарно-технических кабин, допускается изготовлять с полотнами толщиной 30 мм, с шириной бруска коробки 50 мм.

Для остекления дверей применяют прозрачное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4-5 мм. Для остекления дверей типа К применяют только прозрачное стекло.

Объем проектных материалов 40 форматок

Чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования,
125878, Москва, А-445, ГСП, Смольная ул.22

Инв.№ 13926
Пасп.№ 034799

ЦНИИЭП жилища
Серия 1.136-10
Зам.директора - руководитель Отделения пр-х работ Института А.Кришна
Руководитель темы И.Строков

gost.e-ecolog.ru