СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-3 Вып. 0, I, 2 УДК 624.15:69.021.15
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ ТРЕХШАРНИРНЫЕ РАМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	ММВВ
АПРЕЛЬ 1984		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки М200.

Продольная и поперечная арматура из стали класса А-III диаметром 8, I0 мм по ГОСТ 578I-82.

В закладных изделиях применяется сталь класса А-II и сортовой прокат из стали марки ВСт3пс6 по ГОСТ 380-7I*.

Фундаменты армированы сварными сетками и пространственными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТОВ

Эскиз	Марка фундамента	Размеры, мм				Расход материалов		Масса фундамента, т
		L	B	H	ℓ	Бетон, м³	Сталь, кг	
	I⌀ I5.9.I5	I500	900	I500	400	0,64	24,I	I,6
	2⌀ I6.9.I5	I600			500	0,7I	27,8	I,8
	3⌀ I8.I2.I5	I800	I200		700	0,94	39,I	2,3
	I⌀ I8.I2.I5				400	0,82	30,5	2,I
	2⌀ I9.I2.I5	I900			500	0,90	35,9	2,2
	3⌀ 2I.I2.I5	2I00			700	I,04	4I,6	2,6
	2⌀ I9.I2.I8	I900		I800	500	I,05	36,2	2,6
	3⌀ 2I.9.I8	2I00	900		700	I,I2	37,4	2,8
	3⌀ 2I.I2.I8		I200			I,23	42,I	3,I
	3⌀ 2I.I2.2I			2I00		I,4I	42,7	3,5

C2BA! УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаменты предназначены под типовые конструкции деревянных трехшарнирных рам для однопролетных сельскохозяйственных зданий пролетами I2, I8 и 2I м по сериям I.822-I и I.822.5-4.

gost.e-ecolog.ru

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ ТРЕХШАРНИРНЫЕ РАМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.812.1-3 Вып. 0, 1, 2	Лист 1 Страница 2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -

- площадки, сложенные крупнообломочными грунтами, песками средней плотности и плотными глинистыми грунтами твердой и полутвердой консистенции, в том числе с включением валунов, просадочными грунтами I типа просадочности с начальным просадочным давлением не менее I кгс/см^2, с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента, а при наличии песчаной или бетонной подушки - ниже ее подошвы.

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия: 1Ф 15.9.15; 2Ф 16.9.15; 3Ф 18.12.15

1Ф - фундамент столбчатый с длиной опорной части под раму - 400 мм;

2Ф - фундамент столбчатый с длиной опорной части под раму - 500 мм;

3Ф - фундамент столбчатый с длиной опорной части под раму - 700 мм;

15, 16, 18 - длина подошвы фундамента в дм;

9, 12 - ширина подошвы фундамента в дм;

15 - высота фундамента в дм.

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск 1. Фундаменты. Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 76 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65, с участием НИИЖБ, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 20.12.83 № ВА-79, введены в действие с 01.04.84

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 19431

Катал. л. № 049508

gost.e-ecolog.ru

3.01.С-1.94 т.1