СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8II.I-5 Выпуск I
ГП ЦПП	СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 624.154
ИЮНЬ 1989		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие - В22,5.

Сваи армированы продольным напрягаемым стержнем в центре сечения, двумя сетками в голове и спиралью в острие.

Напрягаемая арматура - из стали класса Ат-IУС диаметром IOмм по ГОСТ I0884-8I .

Сетки и спираль - из стали класса Вр-I диаметром 5мм по ГОСТ 6727-80 .

НОМЕНКЛАТУРА СВАЙ

Эскиз	Марка сваи	ℓ, мм	Расход материалов: Бетон, $м^3$	Расход материалов: Сталь, кг	Масса, т
	СПР2	2000	0,I6	6,8	0,4
	СПР3	3000	0,24	7,5	0,6
	СПР4	4000	0,32	8,2	0,8

gost.e-ecolog.ru

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8II.I-5 Выпуск I	Лист I Страница 2

C28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сваи предназначены для устройства фундаментов малоэтажных сельских жилых, общественных и производственных зданий с несущими стенами.

Сваи рекомендуется применять при залегании в основании:

песков мелких и пылеватых средней плотности;

непучинистых пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,2...0,8;

просадочных грунтов с просадкой от собственного веса грунта до I5 см.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G28Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

СПР2

СПР - наименование изделия - свая пирамидальная;

2 - длина сваи, м.

Настоящая серия разработана взамен серии I.8II.I-2.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Материалы для проектирования. Технические условия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 37 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл., г. Апрелевка-2, ул. Апрелевская, 65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Отделом по капитальному строительству и реконструкции Госагропрома СССР, письмо от II.0I.89 № 807-45/4. Введены в действие с 0I.07.89 г. ЦНИИЭПсельстроем, приказ от I6.0I.89 № 2-Р.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. №2372I

Катал. л. №063699

gost.e-ecolog.ru

3.01.С-1.94 т.1