СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 3.001.1-3 УДК 621.643.3
ГП ЦПП	УПОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	FTCH
ДЕКАБРЬ 1986		На 1-м листе

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Упоры разработаны для чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и железобетонных труб диаметром Д= 100,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1900,1600 мм для углов поворота 5°,10°,15°,20°,25°,30°,35°,40°,45°,50°,55°,60°,65°,70°,75°,80°,85°, 90° в горизонтальной плоскости, для углов поворота 30°,45°, и 90° в вертикальной плоскости выпуклостью вниз и для углов поворота 30° и 45° в вертикальной плоскости выпуклостью вверх. Упоры выполнены для сухих и мокрых грунтов для 4-х заглублений - 1,0; 1,5; 2,0; и 2,5 м.

Упоры запроектированы монолитными из бетона В10.

Подушки выполняются из бетона В7,5.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Упоры применяются для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации с рабочим давлением от 0,3 МПа / 3 кгс/см2 до 23 МПа / 23 кгс/см2

Упоры разработаны для применения в условиях сухих грунтов, т.е. когда уровень грунтовых вод находится на менее чем 1,0 м ниже подошвы упора, и для мокрых грунтов. Предельно допустимые уровни грунтовых вод для каждого типа упора приведены в пояснительной записке.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

расшифровка марки упора, например УГ-10, УН-13, УВ-9

УГ - упор на повороте трубопровода в горизонтальной плоскости

УН - упор на повороте трубопровода в вертикальной плоскости выпуклостью вниз

УВ - упор на повороте трубопровода в вертикальной плоскости выпуклостью вверх

Цифры после буквенного индекса обозначают номер типоразмера упора.

Настоящая серия разработана взамен выпусков 1-1,1-2 серии 4.901-7

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации
Материалы для проектирования. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4-118 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканалпроект, 117941 ГСП-1, В-331, проспект Вернадского,д.29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР протокол № 20 от 15 апреля 1986 г. Введен в действие В/О Союзводоканалниипроект приказ № 244 от 21 августа 1986 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

инв. № 21577

кат.а. № 055548

gost.e-ecolog.ru