СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-09-11.84 УДК 628.1.061.2
ЦИТП	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	DIBA
ИЮЛЬ 1984		На I листе На I странице Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колодцы предназначены для применения на водоводах и сетях.

В типовых проектных решениях проработаны принципиальные схемы узлов наиболее часто встречающихся в практике. В качестве запорной арматуры приняты задвижки и затворы.

Разработаны круглые колодцы из сборного железобетона диаметром 1000, 1500, 2000 мм для труб Ду = 50-600 мм (Альбом II); круглые из кирпича или бетона диаметром 1000, 1250, 1500, 2000 мм для труб Ду = 50-600 мм (Альбом III) и прямоугольные из бетона с максимальными размерами в плане 4500х4000 мм для труб Ду = 250-1200 мм (Альбом IУ).

Высота рабочей части колодцев принята: для круглых колодцев - 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 мм ; для прямоугольных - 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 4500, 4800 мм.

Горловины колодцев выполнены круглыми диаметром 700 мм с установленными над ними люками по ГОСТ 3634-79.

Сборные железобетонные элементы выбраны по серии 3.900-3 вып.7 и ГОСТ 8020-80.

Кирпичные колодцы выполняются из кирпича марки 100 ГОСТ 530-80, бетонные - из бетона марки 150.

Типовые проектные решения разработаны для обычных геологических условий и районов с расчетной температурой наружного воздуха - минус 20, 30, 40°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые проектные решения разработаны взамен типового проекта 901-9-8. в.1,2,3,4

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду = 50 -600 мм
Альбом III - Колодцы круглые из кирпича и бетона для труб Ду = 50-600 мм
Альбом IУ - Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду = 250-1200 мм
Альбом У - Строительные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-96 форматок.

B78A АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП инженерного оборудования, 117279, Москва, Профсоюзная 93А

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем 20 мая 1983 г. Приказ № 146.
Введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования.
Приказ от 7 декабря 1983 г. № 115.
Срок действия - 1989 г. (Установлен письмом Управления инженерного оборудования Госгражданстроя № 5-479 от 13.07.1983 г.)

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 19475
Катал. л. № 049596

gost.e-ecolog.ru

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 901-09-11.84
ОАО «ЦПП»	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	УДК 628.1
ИЮЛЬ 1984		На I листе На I странице Страница 1

DIAA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колодцы предназначены для применения на водоводах и сетях.

В типовых материалах для проектирования проработаны принципиальные схемы узлов наиболее часто встречающихся в практике. В качестве запорной арматуры приняты задвижки и затворы.

Разработаны круглые колодцы из сборного железобетона диаметром 1000,1500,2000 мм для труб Ду=50-600 мм (Альбом II); круглые из кирпича или бетона диаметром 1000,1250, 1500,2000 мм для труб Ду=50-600 мм (Альбом III) и прямоугольные из бетона с максимальными размерами в плане 4500х4000 мм для труб Ду=250-1200 мм (Альбом IУ).

Высота рабочей части колодцев принята: для круглых колодцев - 1500,1800,2100,2400, 2700 мм; для прямоугольных - 1800,2100,2400,2700,3000,4500,4800 мм.

Горловины колодцев выполнены круглыми диаметром 700 мм с установленными над ними люками по ГОСТ 3634-79.

Сборные железобетонные элементы выбраны по серии 3.900-3,вып.7 и ГОСТ 8020-80.

Кирпичные колодцы выполняются из кирпича марки 100 ГОСТ 530-80, бетонные - из бетона марки 150.

Типовые материалы для проектирования разработаны для обычных геологических условий и районов с расчетной температурой наружного воздуха - минус 20,30,40°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 901-9-8,в.1,2,3,4.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600 мм
Альбом III - Колодцы круглые из кирпича и из бетона для труб Ду=50-600 мм
Альбом IУ- Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200 мм
Альбом У - Строительные изделия
Альбом УI- Дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов).

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4-156 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП инженерного оборудования,117279,Москва, Профсоюзная 93А.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госгражданстроем. Приказ от 20.05.83 №146
Альбом УI.88 Утвержден Госкомархитектуры. Приказ от 25.02.88 №53.

B7KA ПОСТАВЩИК — ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. № 19475
Кат.л.№ 049596

gost.e-ecolog.ru