СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 902-09-22.84 УДК 696.12.001.2
ЦИТП	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	DICA
ИЮЛЬ 1984		На I листе На I странице Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колодцы разработаны для хозяйственно-бытовой и производственной канализации: смотровые, для дюкеров и перепадные.

Смотровые колодцы выполняются линейными, поворотными и узловыми и запроектированы: круглыми - из сборного железобетона диаметром 700, I000, I500, 2000 мм для труб Ду = I50-I200 мм (Альбом П); круглыми - из кирпича и бетона диаметром 700, I000, I250, I500, 2000 мм для труб Ду = I50-I200 мм(Альбом Ш); прямоугольными - из бетона, размерами в плане 2000xI500, 2000x2000, 2500x2000, 2500x2500 мм для труб Ду = I000xI500 мм (Альбом IУ).

Колодцы для дюкеров разработаны круглыми из сборного железобетона диаметром I500 и 2000 мм при подводящем самотечном и напорном коллекторе для дюкеров Ду = I50-400 мм (Альбом У).

Перепадные - из сборного железобетона диаметром I500, 2000 мм и из кирпича или бетона диаметром I250, I500, 2000 мм, высотой перепада до 4000 мм для труб Ду = I50-600 мм (Альбом УI).

Высота рабочей части колодцев принята: для смотровых колодцев - 900, I200, I500, I800 и 2I00 мм; для дюкеров - I800 мм; перепадных - до 4500 мм.

Горловины колодцев выполнены: круглыми диаметром 700 и I000 мм; прямоугольными - I000xI000 и I500xI500 мм.

Сборные железобетонные элементы выбраны по серии 3.900-3 вып.7 и ГОСТ 8020-80,кирпич для кладки колодцев принят марки I00 по ГОСТ 530-80, бетон - марки I50 и 200. Над горловинами колодцев диаметром 700 установлены люки по ГОСТ 3634-79, диаметром I000 и I500 - люки I000xI000 и I500xI500 мм.

Типовые проектные решения разработаны для обычных геологических условий и районов с расчетной температурой наружного воздуха - минус 20, 30, 40°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые проектные решения разработаны взамен типового проекта 902-9-I выпуски I,2, 3,4,5 (Альбом I), 7,8.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	- Пояснительная записка
Альбом П	- Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду = I50-I200 мм
Альбом Ш	- Колодцы круглые из кирпича и бетона для труб Ду = I50-I200 мм
Альбом IУ	- Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду = I000-I500 мм
Альбом У	- Колодцы круглые для дюкеров Ду = I50-400 мм
Альбом УI	- Колодцы перепадные для труб Ду = I50-600 мм
Альбом УП	- Строительные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-I27 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП инженерного оборудования, II7279, Москва, Профсоюзная 93А

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем 20 мая I983 г. Приказ № I47.
Введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования.
Приказ от 7 декабря I983 г. № II5
Срок действия - I989 г. (Установлен письмом Управления инженерного оборудования Госгражданстроя № 5-479 от I3.07.I983 г.)

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 19474
Катал.л. № 049595

gost.e-ecolog.ru

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 902-09-22.84
ОАО «ЦПП»	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	УДК 696.I2
ИЮЛЬ 1984		На I странице Страница 1

DIAA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колодцы разработаны для хозяйственно-бытовой и производственной канализации: смотровые, для дюкеров и перепадные.

Смотровые колодцы выполняются линейными, поворотными и узловыми и запроектированы: круглыми- из сборного железобетона диаметром 700; I000;I500; 2000 мм для труб Ду=I50-I200 мм (Альбом П); круглыми - из кирпича и бетона диаметром 700; I000; I250; I500; 2000 мм для труб Ду =I50-I200 мм (Альбом Ш); прямоугольными - из бетона, размерами в плане 2000xI500; 2000x2000; 2500x2000; 2500x2500 мм для труб Ду=I000-I500 мм (Альбом IУ).

Колодцы для дюкеров разработаны круглыми из сборного железобетона диаметром I500 и 2000 мм при подводящем самотечном и напорном коллекторе для дюкеров Ду=I50-400 мм (Альбом У).

Перепадные - из сборного железобетона диаметром I500;2000 мм и из кирпича или бетона диаметром I250; I500;2000 мм, высотой перепада до 4000мм для труб Ду=I50-600 мм (Альбом УI).

Высота рабочей части колодцев принята: для смотровых колодцев - 900;I200;I500; I800 и 2I00 мм; для дюкеров - I800 мм; перепадных - до 4500 мм.

Горловины колодцев выполнены: круглыми диаметром 700 и I000 мм; прямоугольными - I000xI000 и I500xI500 мм.

Сборные железобетонные элементы выбраны по серии 3.900-3,вып.7 и ГОСТ 8020-80, кирпич для кладки колодцев принят марки I00 по ГОСТ 530-80, бетон - марки I50 и 200. Над горловинами колодцев диаметром 700 установлены люки по ГОСТ 3634-79, диаметром I000 и I500 - люки I000xI000 и I500xI500 мм.

Типовые материалы для проектирования разработаны для обычных геологических условий и районов с расчетной температурой наружного воздуха - минус 20,30,40°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 902-9-I выпуски I,2,3,4,5 (Альбом I), 7,8.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка.
Альбом П - Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду=I50-I200 мм
Альбом Ш - Колодцы круглые из кирпича и бетона для труб Ду=I50-I200 мм.
Альбом IУ - Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=I000-I500 мм.
Альбом У - Колодцы круглые для дюкеров Ду=I50-400 мм.
Альбом УI - Колодцы перепадные для труб Ду=I50-600 мм.
Альбом УП - Строительные изделия
Альбом УШ - Дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах (7÷9 баллов).

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4-I85 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП инженерного оборудования, II7279,Москва,Профсоюзная 93А.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем. Приказ от 20.05.83 № I47. Альбом УШ.88 Утвержден Госкомархитектуры. Приказ от 25.02.88 №54.

B7KA ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2 инв.№ I9474 Катал.л.№049595

gost.e-ecolog.ru